

दो मंजिला भवन हेतु चैकलिस्ट

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1	भवन एक मंजिला है अथवा दो मंजिला	दो मंजिल
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 है। (4000 वर्ग मी० है)	हां
3	क्या भवन में पार्किंग के लिये समुचित व्यवस्था है।	हां
4	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है।	हां
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है।	हां
6	क्या भवन की छत आर०सी०सी० से बनी है यदि नहीं तो छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी है।	हां
7	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है।	हां
8	क्या भवन की दीवारें/छत ठीक है।	हां
9	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है।	हां
10	क्या विद्यालय में मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है।	हां
11	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 1.0 प्रतिशत है। खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं हुआ है।	हां नहीं
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं।	हां
13	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी०, ऊँचाई 2.0 मी०) है।	हां
14	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि०मी०, ट्रेड 300 मि०मी० तथा राइजर 150 मि०मी० है।	हां
15	क्या भवन के कक्षों में जाने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है।	हां
16	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है।	हां
17	क्या भवन से मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है।	हां
18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमन यंत्र लगे हैं।	हां
19	क्या भवन में विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 2.5 मी० तथा होरीजेंटल दूरी 1.2 मी० है।	हां
20	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11,000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 3.70 मी० है एवं होरीजेंटल दूरी 2.0 मी० है।	
21	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इक्विपमेंट आई०एस०आई० मार्क सामग्री बदले गये हैं।	विद्युत वायरिंग, स्विच इत्यादि नये लगे हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि Delhi Public School, Daulatpur, New Bye Pass (Bamba Bye Pass), Firozabad भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 एवं तत्सम्बन्धी नियमों में उल्लिखित बिन्दुओं के अधीन निर्मित है।

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL
FIROZABAD- 283203

Delhi Public School, Firozabad

Manager.

सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-फिरोजाबाद

